



COMUNE DI PORCARI

Codice fiscale/Partita I.V.A. 00383070463

Servizio Lavori Pubblici

Piazza F. Orsi, 1 - 55016 - Porcari (LU)
Tel. 0583 21181 - Fax 0583 297564



Prot. n. 771

Del 13/01/2017

Spett.le Ditta: **COSTRUIRE SRL - Via S.
GIUSEPPE, 76 - 55015
MONTECARLO (LU)**
Pec costruiremontecarlo@pec.it

Al Progettista e Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Rosario BRAY
Pec rosario.bray@ingpec.eu

Al Responsabile del Servizio Finanziario –
Sede
E p.c. :
AL SIG. SINDACO – Sede
Al Segretario Generale
Assessore LL.PP.
Assessore alle finanze

OGGETTO: Verbale di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016, per interventi di ripristino di una porzione del solaio di soffittatura dell'atrio della scuola s. materna di via Giannini.

Al rientro dalle vacanze natalizie, nella mattinata del giorno 10 gennaio 2017, il geom. Gianfranco Avagliano, è stato avvisato telefonicamente dal personale della **s. materna di via Giannini** della presenza, in una porzione del solaio di soffittatura dell'atrio della scuola, di un rilassamento/parziale cedimento dello stesso con imminente pericolo per gli utenti della scuola.

Il tecnico sopradetto, recatosi immediatamente sul posto, ha effettivamente riscontrato il lesionamento degli intonaci ed un inizio di cedimento (con pericolo di cedimento) di una modesta porzione di solaio del soffitto, probabilmente dovuta al parziale collasso di uno o più travetti SAP di sostegno del solaio stesso.

Preso atto della precaria situazione di stabilità strutturale, documentata dalle foto agli atti d'ufficio, **con incipiente pericolo di crollo della suddetta porzione di solaio di soffittatura dell'Atrio**, il sopradetto tecnico comunale ha immediatamente provveduto:

- a far porre in opera idonea puntellatura volta a scongiurare i pericoli derivanti da un possibile aggravamento immediato con eventuale crollo .

Considerato che sussistono le circostanze di somma urgenza, che non consentono alcun indugio nel ripristino e che, pertanto, si rende necessaria l'immediata esecuzione dei lavori indispensabili

per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e alla sicurezza degli utenti e del personale di servizio della scuola materna.

Rilevato che, nel caso specifico, deve ritenersi applicabile il disposto di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 in quanto si rilevano tutti i caratteri della somma urgenza.

Ritenuto, ai sensi dell'art. 163, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, di dover provvedere all'immediata esecuzione dei lavori e di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e a scongiurare l'interruzione del servizio scolastico;

Che per i motivi sopra esposti è stata interpellata l'impresa COSTRUIRE SRL - Via S. GIUSEPPE, 76 - 55015 MONTECARLO (LU) (P.IVA 01904540463), ditta di fiducia di questa Amministrazione ed iscritta al vigente albo delle imprese per l'affidamento di lavori forniture e servizi in economia, la quale si è dichiarata immediatamente disponibile ad eseguire con i propri uomini e mezzi, in via d'urgenza, gli interventi necessari a prevenire il pericolo per la pubblica incolumità e per ristabilire le condizioni di sicurezza strutturale e la sicurezza/idoneità statica della porzione lesionata di solaio dell'edificio scolastico,

Considerato che in data 13 gennaio 2017, previa apertura di una piccola porzione di tavelle per poter accedere al sottotetto e contestuale messa in opera degli apprestamenti necessari, è stato effettuato dal sottoscritto tecnico comunale coadiuvato dall'Ing. Rosario Bray, a cui viene affidata la progettazione e direzione dei lavori di ripristino strutturale cui trattasi, un ulteriore sopralluogo per visionare approfonditamente lo stato delle strutture lesionate e decidere le procedure/modalità di intervento;

Attesa la difficoltà nell'eseguire l'immediata valutazione del danno causa la complessità del lavoro rilevata dall'ing. Bray e dal tecnico dell'Impresa COSTRUIRE SRL - Via S. GIUSEPPE, 76 - 55015 MONTECARLO (LU) alla quale vengono affidati i lavori di somma urgenza di cui trattasi, l'ing. Bray stesso si riserva di valutare, previa accurata verifica delle strutture danneggiate e redazione di idonea perizia, nel più breve tempo possibile, l'esatto ammontare del danno subito;

Atteso pertanto che i prezzi e le prestazioni saranno definite con l'affidatario a seguito degli ulteriori rilievi tecnici e della redazione della perizia giustificativa che verrà redatta dall'Ing. Rosario Bray nei termini di legge;

SI DISPONE

1. Di dare incarico:
 - All'ing. Rosario Bray – con studio in vila Puccini 1602/F – 55100 Lucca Tel. 0583-510757 - Fax 0583-1913051 p.i. 01992360469 della progettazione e direzione dei lavori di ripristino strutturale di cui trattasi;
 - All'impresa COSTRUIRE SRL - Via S. GIUSEPPE, 76 - 55015 MONTECARLO (LU) (P.IVA 01904540463), dell'immediata esecuzione dei lavori di cui in premessa;
2. Demandare ad un successivo provvedimento il formale incarico.

Porcari, 13/01/2016

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
Dott. Ing. Fulvio D'Angelo



Comune di PORCARI

P.za Felice Orsi, 1 55016 Porcari (LU)

Ricevuta del protocollo numero 0000771 del 13-01-2017 ora: 11:47:09

Destinatari:

COSTRUIRE SRL
VIA SANGIUSEPPE,76
55015 MONTECARLO LU

BRAY ROSARIO
VIA S.ANTONIO, 41
55100 LUCCA LU

LERA GIULIANA RESP SERVIZIO

AL SINDACO
SEDE
55016 PORCARI LU

SEGRETARIO GENERALE COMUNE PORCARI
PIAZZA ORSI
55016 PORCARI LU

ASSESSORE AI LL.PP.

ASSESSORE ALLE FINANZE

Oggetto del protocollo:

VERBALE DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS 50/2016,
PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DI U

Firma

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 13/01/2017 alle ore 11:47:51 (+0100) il messaggio
"Prot. N.771 del 13-01-2017 - VERBALE DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 163
DEL D.LGS 50/2016, PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DI UNA PORZIONE DEL SOLAIO
DI SOFFITTATURA DELL'ATRIO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA GIANNINI."
proveniente da "comune.porcari@postacert.toscana.it"
ed indirizzato a "costruiremontecarlo@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec282.20170113114750.20657.10.1.15@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 13/01/2017 alle ore 11:47:51 (+0100) il messaggio
"Prot. N.771 del 13-01-2017 - VERBALE DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 163
DEL D.LGS 50/2016, PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DI UNA PORZIONE DEL SOLAIO
DI SOFFITTATURA DELL'ATRIO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA GIANNINI."
proveniente da "comune.porcari@postacert.toscana.it"
ed indirizzato a "rosario.bray@ingpec.eu"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec282.20170113114750.20657.10.1.15@pec.aruba.it