

| | | Frequenza | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | IS | F5 | Ogni | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mai | Giù | Lug | Ago | Set | |
| 1 | Impianti di stoccaggio-allacciamento combustibile | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01 | Serbatoi combustibile liquido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.01 | - controllo acqua ed eventuale eliminazione | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02 | - pulizia esterna ed eventuale verniciatura | annuale | | | | | X | | | | | | | | | | |
| 1.01.03 | - controllo accessori (guarnizione passo d'uomo, filtri, valvole, etc...) | annuale | | | | | X | | | | | | | | | | |
| 1.01.04 | - pulizia interna serbatoi olio combustibile | triennale | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.05 | - pulizia interna serbatoi gasolio | quinquennale | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02 | Serbatoi combustibile gassoso | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.01 | - controllo aria ed eventuale eliminazione | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.02 | - pulizia esterna ed eventuale verniciatura | annuale | | | | | X | | | | | | | | | | |
| 1.02.03 | - controllo accessori | annuale | | | | | X | | | | | | | | | | |
| 1.02.04 | - verifica serbatoi | biennale | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03 | Alimentazione generatori | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.01 | - controllo tenuta | annuale | | | | | X | | | | | | | | | | |
| 1.03.02 | - controllo valvole | annuale | | | | | X | | | | | | | | | | |
| 1.03.03 | - controllo indicatore di livello | annuale | | | | | X | | | | | | | | | | |
| 2 | Gruppi termici potenza > 35 kW | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01 | Locale tecnico | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.01 | - controllo dei circuiti in centrale | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.02 | - lettura iniziale contatore del gas | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.03 | - controllo efficienza mezzi estinzione incendi in centrale termica | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.04 | - avviamento impianto | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.05 | - pulizia interna dei bollitori mediante eliminazione dei depositi e disincretazione del serpentino di scambio | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.06 | - controllo efficienza interruttore generale | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.07 | - controllo impianto elettrico ed illuminazione in centrale | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.08 | - taratura della regolazione | mensile | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| 2.01.09 | - controllo della temperatura dell'acqua in caldaia | mensile | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| 2.01.10 | - alternanza pompe | mensile | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| 2.01.11 | - programmazione degli interruttori a tempo | mensile | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| 2.01.12 | - registrazione del consumo combustibile | mensile | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| 2.01.13 | - controllo del consumo d'acqua | trimestrale | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| 2.01.14 | - prove di funzionamento delle serrande tagliafuoco in centrale termica | semestrale | | | | X | | | | | | | | | | | |
| 2.01.15 | - controllo temperatura acqua nell'impianto | semestrale | | | | X | | | | | | | | | | | |
| 2.01.16 | - misura rendimenti | semestrale | | | | X | | | | | | | | | | | |
| 2.01.17 | - controllo delle condizioni di sicurezza (Norme UNI CIG-CTI e CEI) prima dell'accensione. | annuale | | | | | X | | | | | | | | | | |
| 2.01.18 | - pulizia dei vani tecnici adibiti a centrale termica | annuale | | | | | X | | | | | | | | | | |
| 2.01.19 | - controllo di prova e messa a punto dell'impianto | annuale | | | | | X | | | | | | | | | | |
| 2.01.20 | - compilazione e tenuta del libretto di centrale | annuale | | | | | X | | | | | | | | | | |
| 2.01.21 | - svuotamento dell'impianto | biennale | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.22 | - verifica temperature ambiente | triennale | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.23 | - analisi acqua | triennale | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.24 | - controllo stato ed efficienza delle tubazioni di centrale | triennale | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.25 | - disattivazione impianto | fine stagione | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.02 | Generatori di calore - Bruciatori | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CALDAIA | FERRÖLI - PXGN7 - PÖI 104.7 kWh | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BRUCIATORI | PROPRIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.02.01 | - controllo preliminare stagionale preaccensione | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.02.02 | - accensione dell'impianto e verifica della combustione del bruciatore | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.02.03 | - pulizia delle cellule fotoelettriche | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.02.04 | - pulizia delle spie di controllo fiamma del bruciatore. | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.02.05 | - controllo a pompe funzionanti | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.02.06 | - pulizia (ugelli, elettrodi di accensione, filtri, etc...) | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.02.07 | - controllo centratura | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.02.08 | - controllo tenuta | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.02.09 | - controllo delle guarnizioni di tenuta delle camere di combustione | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | | |

| | | Frequenza | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | IS | FS | Ogni | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mai | Giù | Lug | AGO | Set |
| 1 | Impianti di stoccaggio-allacciamento combustibile | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.02.10 | - controllo pompa | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.02.11 | - misurazione e controllo dei prodotti e del rendimento della combustione con annotazione sul libretto di centrale. | | | | | X | | | | | X | | | | | |

| | | IS | FS | Ogni | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mai | Giù | Lug | Ago | Set |
|----------|--|-----------|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | Frequenza | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Impianti di stoccaggio-allacciamento combustibile | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.03 | Generatori di calore – Altri elementi | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.03.01 | - controllo delle guarnizioni di tenuta delle camere di combustione | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.03.02 | - verifica della tenuta del portellone di chiusura | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.03.03 | - controllo dei valori di pressurizzazione della camera di combustione | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.03.04 | - verifica della tenuta dell'attacco del bruciatore | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.03.05 | - controllo coibentazione e mantello | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.03.06 | - pulizia caldaie combustibile liquido | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| 2.03.07 | - controllo tenuta generatori pressurizzati | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| 2.03.08 | - pulizia caldaie a batteria alettata | | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| 2.03.09 | - pulizia interna della camera di combustione della caldaia | | X | | | | | | | | | | | | | |
| 2.03.10 | - lavaggio chimico lato acqua di ciascuna caldaia | | X | | | | | | | | | | | | | |
| 2.03.11 | - pulizia dei passaggi di fumo delle caldaie o pulizia chimica se i canali hanno forma irregolare | | X | | | | | | | | | | | | | |
| 2.03.12 | - stacco del bruciatore e della relativa piastra della caldaia, pulizia esterna ed avvolgimento in fogli di plastica per preservarlo dalla polvere | | X | | | | | | | | | | | | | |
| 2.03.13 | - pulizia stagionale | | X | | | | | | | | | | | | | |
| 2.03.14 | - pulizia approfondita delle scorie e della cenere per i focolari a combustibile solido | | X | | | | | | | | | | | | | |
| 2.03.15 | - eliminazione fanghi | | X | | | | | | | | | | | | | |
| 2.03.18 | - ventilazione stagionale | | X | | | | | | | | | | | | | |
| 2.04 | Sistema di sicurezza | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valvola sicurezza | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valvola sicurezza | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pressostato | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Termostato | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.04.01 | - controllo tubi di sicurezza | | X | | | | | | | | | | | | | |
| 2.04.02 | - controllo valvole scarico termico ed intercettazione combustibile | | X | | | | | | | | | | | | | |
| 2.04.03 | - pulizia degli organi di regolazione | | X | | | | | | | | | | | | | |
| 2.04.04 | - controllo e taratura termostati | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| 2.04.05 | - controllo e taratura pressostati | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| 2.04.06 | - controllo e taratura valvole di sicurezza | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| 2.04.07 | - controllo e taratura valvole | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| 2.04.08 | - controllo di efficienza apparecchi indicatori (termometri, idrometri,...) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.05 | Tubazioni di adduzione del gas metano | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.05.01 | - controllo stato e funzionalità rampa alimentazione gas | | | | | | X | | | | | | | | | X |
| 2.05.02 | - controllo degli organi di tenuta, intercettazione e sicurezza del circuito combustibile | | | | | | X | | | | | | | | | X |
| 2.05.03 | - pulizia dei filtri del combustibile ed eventuale sostituzione | | | | | | X | | | | | | | | | X |
| 2.05.04 | - controllo funzionalità valvola di blocco gas | | | | | | X | | | | | | | | | X |
| 2.05.05 | - controllo dei dispositivi UNI - CIG sull'alimentazione gas | | | | | | | X | | | | | | | | |
| 3 | Gruppi frigoriferi ad acqua refrigerata | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.01 | Locale tecnico | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.01.01 | - avviamento dell'impianto | | X | | | | | | | | | | | | | |
| 3.01.02 | - programmazione degli interruttori a tempo | | X | | | | | | | | | | | | | |
| 3.01.03 | - verifica temperatura ambiente | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| 3.01.04 | - alternanza pompe | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| 3.01.05 | - verifica apparecchiature sicurezza | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| 3.01.06 | - controllo temperatura acqua | | | | | | | X | | | | | | | | |
| 3.01.07 | - taratura regolazione | | | | X | | | X | | | | | | | | |
| 3.01.08 | - controllo delle condizioni di sicurezza (Norme UNI CIG-CTI e CEI) prima dell'accensione. | | | | | | | X | | | | | | | | |
| 3.01.09 | - disattivazione dell'impianto | | X | | | | | | | | | | | | | |
| 3.02 | Compressori | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.02.01 | - verifica funzionale | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| 3.02.02 | - controllo olio | | | | X | | | X | | | | | | | | X |
| 3.02.03 | - controllo filtro | | | | | X | | | | | | | | | | X |
| 3.02.04 | - controllo elettriscaldatori | | | | | X | | | | | | | | | | X |
| 3.02.05 | - controllo antivibranti | | | | | | | X | | | | | | | | |
| 3.03 | Batterie di condensazione ad aria | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.03.01 | - pulizia | | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| 3.03.02 | - verifica funzionale valvola | | | | X | | | X | | | X | | | | | |

| | | Frequenza | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | IS | FS | Ogni | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mai | Giù | Lug | AGO | Set |
| 1 | Impianti di stoccaggio-allacciamento combustibile | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.03.03 | - verifica perdite acqua | trimestrale | | | X | | | X | | | X | | | | | |

| | | IS | FS | Ogni | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mai | Giù | Lug | Ago | Set |
|----------|---|-----------------|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | Frequenza | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Impianti di stoccaggio-allacciamento combustibile | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.04 | Ventilatori | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.04.01 | - lubrificazione degli organi meccanici in movimento | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | |
| 3.04.02 | - correzione allineamento assi rotanti | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | |
| 3.04.03 | - controllo e pulizia | semestrale | | | | X | | | | | X | | | | | |
| 3.04.04 | - lubrificazione degli alberi | semestrale | | | | X | | | | | X | | | | | |
| 3.04.05 | - controllo cuscinetti | semestrale | | | | X | | | | | X | | | | | |
| 3.04.06 | controllo trasmissione | semestrale | | | | X | | | | | X | | | | | |
| 3.04.07 | - revisione | triennale | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.05 | Circuiti gas ed evaporatore | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.05.01 | - verifica carica gas | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | |
| 3.05.11 | - verifica filtri | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | |
| 3.05.02 | - lubrificazione degli organi meccanici in movimento | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | |
| 3.05.03 | - ricerca fughe | trimestrale | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| 3.05.04 | - verifica termostati antigelo | trimestrale | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| 3.05.05 | - controllo valvole di espansione | trimestrale | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| 3.05.07 | controllo valvole | trimestrale | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| 3.05.08 | - controllo indicatori di umidità | trimestrale | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| 3.05.09 | - verifica tubazioni | trimestrale | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| 3.05.10 | - verifica ricevitore di liquido | trimestrale | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| 3.05.08 | - controllo filtro disidratatore | semestrale | | | | X | | | | | X | | | | | |
| 3.06 | Carpenteria | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.06.01 | - pulizia | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | |
| 3.06.02 | - ritocchi | annuale | | | | | | X | | | | | | | | |
| 3.07 | Liquido antigelo | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.07.01 | verifica dosaggio ed eventuale rabbocco | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Reti e terminali per fluidi vettori liquidi | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01 | Vasi di espansione chiusi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vaso espansione 100 LI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vaso espansione | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vaso espansione | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.01 | - controllo gruppo di alimentazione | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.02 | - verifica diaframma | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.03 | - verifica pressione precarica | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.04 | - verifica livello | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.05 | - eliminazione perdite d'acqua | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.06 | - controllo valvola di sicurezza | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | |
| 4.02 | Vasi di espansione aperti | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.01 | controllo stato di conservazione | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.02 | - controllo alimentazione e scarico | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.03 | - eliminazione perdite d'acqua | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.04 | - controllo della temperatura dell'acqua | trimestrale | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| 4.03 | Pompe, circolatori, acceleratori | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pompa PO1 VEMA - VA 40/94 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pompa PO2 VEMA - VA 40/94 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pompa PO3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pompa PO4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pompa PO5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.03.01 | - controllo generale | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | |
| 4.03.02 | - lubrificazione degli organi meccanici in movimento | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | |
| 4.03.03 | - correzione allineamento assi rotanti | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | |
| 4.03.04 | - controllo tenute meccaniche frontali e/o radiali | semestrale | | | | X | | | | | X | | | | | |
| 4.03.05 | - controllo tenute a baderna | semestrale | | | | X | | | | | X | | | | | |
| 4.03.06 | - ingrassaggio dei cuscinetti | annuale | | | | | | X | | | | | | | | |
| 4.03.07 | - pulizia delle viti di regolazione delle saracinesche | biennale | | | | | | | X | | | | | | | |
| 4.03.08 | - ingrassaggio delle viti di regolazione delle saracinesche | biennale | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.03.09 | controllo prevalenza | triennale | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.03.10 | - revisione pompe | triennale | | | | | | | | | | | | | | |

| | | Frequenza | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------|----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | IS | F5 | Ogni | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mai | Giù | Lug | AGO | Set |
| 1 | Impianti di stoccaggio-allacciamento combustibile | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.03.11 | - rifacimento dei premistoppa | triennale | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4.04 | Valvolame | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4:04:01 | - controllo della manovrabilità | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | |
| 4:04:02 | - lubrificazione | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | |
| 4:04:03 | - controllo tenuta | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | |
| 4:04:04 | - trafilatura | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | |
| 4:04:05 | verniciatura con antiruggine | triennale | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4:04:06 | - rifacimento dei premistoppa | triennale | | 3 | | | | | | | | | | | | |

| | | IS | FS | Ogni | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mai | Giù | Lug | Agò | Set | |
|----------|---|--|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 1 | | Impianti di stoccaggio-allacciamento combustibile | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.05 | Tubazioni | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.05.01 | - controllo tenuta | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.05.02 | - controllo generale | triennale | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.06 | Coibentazione | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.06.01 | - controllo stato (reti in vista e non) con eventuale ripristino | biennale | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.07 | Ventilconvettori | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.07.01 | controllo dei ventilatori e lubrificazione degli alberi | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.07.02 | - controllo motori | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.07.03 | - controllo dei dispositivi di comando | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.07.04 | - controllo integrità | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.07.05 | - pulizia dei filtri | mensile | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| 4.07.06 | - pulizia raccolta condense | mensile | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| 4.07.07 | - verifica rete di scarico | mensile | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| 4.07.08 | - spurgo aria | semestrale | | | | X | | | | | X | | | | | | |
| 4.07.09 | - lavaggio filtri | annuale | | | | | | | X | | | | | | | | |
| 4.07.10 | sostituzione filtri | annuale | | | | | | | X | | | | | | | | |
| 4.07.11 | - pulizia delle batterie di scambio | annuale | | | | | | | X | | | | | | | | |
| 4.07.12 | - controllo tenuta | annuale | | | | | | X | | | | | | | | | |
| 4.08 | Radiatori | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.08.01 | -controllo efficienza radiatori, valvole, detentori ed eventuale sfogo dell'aria. | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.08.02 | - controllo tenuta | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.08.03 | - controllo integrità | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.08.04 | - controllo scambio termico | trimestrale | | | | | | X | | | X | | | | | | |
| 4.08.05 | - spurgo aria | trimestrale | | | | | | X | | | X | | | | | | |
| 4.09 | Scambiatori acqua/acqua | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.09.01 | - pulizia | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.09.02 | - controllo generale | semestrale | | | | | X | | | | X | | | | | | |
| 4.09.03 | - verifica regolazione | semestrale | | | | | X | | | | X | | | | | | |
| 4.10 | Trattamento acqua | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.10.01 | - pulizia e fornitura prodotti mancanti | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.10.02 | - controllo addolcitore | trimestrale | | | | | | X | | | X | | | | | | |
| 4.10.03 | - controllo dosatori | trimestrale | | | | | | X | | | X | | | | | | |
| 4.10.04 | - analisi acqua trattata | semestrale | | | | | | X | | | X | | | | | | |
| 5 | | Unità di trattamento aria | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01 | Locale tecnico | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.01 | pulizia dei vani adibiti a centrale | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.02 | - controllo stato dell'unità trattamento aria | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.03 | - controllo ed eventuale ritaratura delle regolazioni delle UTA. | semestrale | | | | | X | | | | X | | | | | | |
| 5.01.04 | - controllo delle condizioni di sicurezza (Norme UNI CIG-CTI e CEI) prima dell'accensione. | annuale | | | | | | X | | | | | | | | | |
| 5.02 | Sezione ripresa o espulsione | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.01 | - controllo e lubrificazione | trimestrale | | | | | | X | | | X | | | | | | |
| 5.02.02 | pulizia | semestrale | | | | | | X | | | X | | | | | | |
| 5.03 | Sezione filtrante | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.01 | - pulizia | quindicinale | | | | | | XX | XX | XX | XX | XX | XX | | | | |
| 5.03.02 | - controllo celle filtranti | quindicinale | | | | | | XX | XX | XX | XX | XX | XX | | | | |
| 5.03.03 | - sostituzione filtri | annuale | | | | | | | | X | | | | | | | |
| 5.03.04 | - sostituzione celle filtranti | annuale | | | | | | | | X | | | | | | | |

| | | Frequenza | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | IS | F5 | Ognì | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mai | Giù | Lug | Ago | Set | |
| 1 | Impianti di stoccaggio-allacciamento combustibile | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.04 | Sezioni di scambio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.04.01 | - pulizia lato acqua | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.04.02 | - pulizia bacinella condense | quindicinale | | | | XX | XX | XX | XX | XX | XX | | | | | | |
| 5.04.03 | - pulizia lato aria | trimestrale | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 5.04.04 | - controllo integrità | trimestrale | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 5.04.05 | - controllo scambio termico | annuale | | | | | X | | | | | | | | | | |
| 5.05 | Umidificatore ad acqua | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.05.01 | - pulizia bacinella | quindicinale | | | | XX | XX | XX | XX | XX | XX | | | | | | |
| 5.05.02 | - pulizia ugelli | mensile | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| 5.05.03 | - pulizia separatore di gocce | trimestrale | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 5.05.04 | - verifica valvola intercettazione | trimestrale | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 5.05.05 | - pulizia filtro acqua | trimestrale | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 5.05.06 | - verifica pompa | trimestrale | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 5.05.07 | - verifica galleggiante | annuale | | | | | X | | | | | | | | | | |
| 5.06 | Umidificatore a vapore | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.06.01 | pulizia e disincastrazione | quindicinale | | | | XX | XX | XX | XX | XX | XX | | | | | | |
| 5.06.02 | - verifica valvola di intercettazione | trimestrale | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 5.06.03 | - sostituzione cilindro vapore | triennale | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 5.07 | Sezione ventilante | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.07.01 | - correzione allineamento assi rotanti | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.07.02 | - controllo cuscinetti | trimestrale | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 5.07.03 | - controllo e pulizia | semestrale | | | | X | | | | | X | | | | | | |
| 5.07.04 | - controllo pulegge e cinghie | semestrale | | | | X | | | | | X | | | | | | |
| 5.07.05 | - controllo ammortizzamento | semestrale | | | | X | | | | | X | | | | | | |
| 5.07.06 | sostituzione cinghie | biennale | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 5.07.07 | - revisione | triennale | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Reti e terminali di distribuzione aria | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.01 | Canalizzazioni | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.01 | - controllo generale | annuale | | | | | X | | | | | | | | | | |
| 6.01.02 | - controllo tenuta | annuale | | | | | X | | | | | | | | | | |
| 6.01.03 | - pulizia griglie | annuale | | | | X | | | | | | | | | | | |
| 6.01.04 | - controllo endoscopico | quinquennale | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6.02 | Coibentazione | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.02.01 | - verifica stato | annuale | | | | X | | | | | | | | | | | |
| 6.02.02 | - verifica tronchi afonici | annuale | | | | X | | | | | | | | | | | |
| 6.03 | Serrande | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.03.01 | - controllo funzionale | annuale | | | | X | | | | | | | | | | | |
| 6.03.02 | controllo tenuta | annuale | | | X | | | | | | | | | | | | |
| 6.04 | Terminali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.04.02 | - pulizia filtri | bimestrale | | | | X | | X | | X | | | | | | | |
| 6.04.01 | - pulizia | annuale | | | X | | | | | | | | | | | | |
| 6.04.04 | - verifica direzione lancio | annuale | | | X | | | | | | | | | | | | |
| 6.04.05 | - verifica portata | annuale | | | X | | | | | | | | | | | | |
| 6.04.06 | - controllo cassette miscelatrici o regolate | annuale | | | | | | | | | X | | | | | | |
| 6.04.03 | - sostituzione dei filtri | annuale | | | | | | | | | X | | | | | | |
| 7 | Impianti di estrazione dell'aria | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01 | Estrattori | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01 | - correzione allineamento assi rotanti | inizio stagione | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.02 | - controllo e pulizia | semestrale | | | | X | | | | | X | | | | | | |
| 7.01.03 | - controllo trasmissione | semestrale | | | | X | | | | | X | | | | | | |
| 7.01.04 | controllo cuscinetti | semestrale | | | | X | | | | | X | | | | | | |
| 7.01.05 | sostituzione cinghia | biennale | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.06 | - revisione | triennale | | | 3 | | | | | | | | | | | | |

| | | Frequenza | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | IS | FS | Ogni | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mai | Giù | Lug | Ago | Set | |
| 1 | Impianti di stoccaggio-allacciamento combustibile | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.02 | Canalizzazioni | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.02.01 | - controllo generale | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| 7.02.02 | - controllo tenuta | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| 7.02.03 | - pulizia griglie | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| 7.03 | Serrande | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.03.01 | - controllo funzionale | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| 7.03.02 | controllo tenuta | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| 7.04 | Recuperatori di energia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.04.01 | - controllo funzionale | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.04.02 | - pulizia | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| 8 | Sistema di regolazione e controllo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01 | Centraline di regolazione | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.01 | - Controllo funzionalità della Centralina elettronica e degli attuatori motorizzati per la regolazione climatica. | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.02 | - settaggio stagionale | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.03 | - pulizia | | | | | X | | | | | X | | | | | | |
| 8.02 | Termoregolazione a due posizioni | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.02.01 | - controllo funzionale | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.02.02 | - controllo taratura | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.03 | Termoregolazione progressiva con valvole rotative | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.03.01 | - controllo funzionale | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.03.02 | - controllo taratura | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.04 | Termoregolazione programmata con valvole a movimento rettilineo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.04.01 | - controllo funzionale | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.04.02 | - controllo taratura | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.05 | Sistemi di contabilizzazione ad integrazione | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.05.01 | - controllo funzionale | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.06 | Sistemi di misurazione della temperatura | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.06.01 | - verifica taratura dei misuratori/registratori di temperatura esterna | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.06.02 | - verifica taratura dei misuratori/registratori di temperatura interna | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Sistema di evacuazione prodotti della combustione | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.01 | Canne fumarie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.01.01 | - pulizia combustibili gassosi | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| 9.01.02 | pulizia combustibili liquidi | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| 9.01.03 | controllo stato generale | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| 9.01.04 | - controllo tiraggio | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| 9.01.05 | - controllo della tenuta | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.02 | Depuratori | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.02.01 | - pulizia | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.02.02 | - controllo funzionale | X | | | | | | | | | | | | | | | |

FS Fine stagione
IS Inizio Stagione
Ogni Ogni X anni

Firmato da: ABATE MASSIMO
Emesso da: Namirial CA Firma Qualificata
Ora/data firma: 30-10-2018 14:27:43
Indirizzo IP: 194.59.219.254

Firmato da: STAGI GABRIELE
Emesso da: Namirial CA Firma Qualificata
Ora/data firma: 30-10-2018 14:31:39
Indirizzo IP: 195.120.194.242